



FCC aqualia S.A.  
 CIF: A-26019992  
 Parc Científic i Tecnològic Lleida, edifici INCUBA  
 C. P.: 25003  
 Tif.: 973 28 03 51  
 Fax: 973 26 99 53

Laboratori autoritzat per la Direcció General de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya amb el n° LSA-083-96

IDENTIFICACIÓ DEL CLIENT			
Empresa	<b>Ajuntament de Belianes</b>	Telèfon	<b>973330139</b>
Població	<b>Belianes</b>	Fax	
Direcció	<b>Plaça de l'Ajuntament, 1</b>	Província	<b>LLEIDA</b>

IDENTIFICACIÓ DE LA MOSTRA (PEL CLIENT)		DADES DE CONTROL	
Tipus de Mostra	<b>Aigua continental</b>	Data de Recepció	<b>28/05/2024</b>
Municipi	<b>Belianes</b>	Data inici d'anàlisi	<b>28/05/2024</b>
Punt presa mostra	<b>CAPT / CANAL D'URGELL - ENTRADA DIPÒSIT DE CAP</b>	Data final d'anàlisi	<b>29/05/2024</b>
Punt presa mostra	<b>ENTRADA DIPÒSIT CAPÇALERA</b>	Codi mostra	<b>E1-24-005425 URBELIA6620O3A2024050</b>
Origen de l'aigua		Codi LIMS	<b>1517411</b>
Data del mostreig	<b>27/05/2024</b>	Tipus d'anàlisi	<b>Anàlisi de Colífags somàtics</b>
Recollida per	<b>Diputació de Lleida</b>	Mostra Rebuda	<b>Mostra líquida en diversos envasos</b>
PM SINAC	<b>143609 - CAPT / CANAL D'URGELL - ENTRADA DIPÒSIT DE CAPÇALERA BELIANES</b>		

DADES ANALÍTIQUES APORTADES PEL CLIENT	
* Clor residual lliure	mg/l

RESULTATS DE L'INFORME D'ASSAIG					
Paràmetres microbiològics			Interval D'intercesa	Valor Paramètric RD 3/2023 (1)	
Paràmetres	Mètode	Unitats	Resultat	Min.	Màx.
* Colífags somàtics	UNE-EN ISO 10705-2:2001/UNE-EN ISO 10705-3:2021	pfp/100 ml	<b>2</b>		<b>50</b>

*NOTA MICROBIOLOGIA:* Segons la norma ISO 8199, els recomptes de paràmetres microbiològics de 1 a 2 ufc/vol suposen una detecció de la presència de l'organisme, i de 3 a 9 ufc/vol són un número estimat.

OBSERVACIONS
Servei prestat a través de la Diputació de Lleida.

NOTES FINALS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Els resultats indicats en aquest informe només afecten a les mostres sotmeses a assaig.</li> <li>- Els resultats d'aquest informe només corresponen a la mostra tal com és rebuda al laboratori.</li> <li>- Les incerteses dels paràmetres acreditats no expressades a l'informe estan calculades i a disposició del client.</li> <li>- La reproducció parcial d'aquest informe no està permesa sense l'autorització per escrit d'aquest laboratori.</li> <li>- El laboratori no es fa responsable de les dades aportades pel client, quedant fora de l'abast d'acreditació.</li> <li>- El Sistema de Gestió de Qualitat d'aqualia, implantat en aquest laboratori per a totes les seves activitats i assajos, està certificat en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2015.</li> <li>- El Sistema de Gestió Mediambiental d'aqualia està certificat en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2015.</li> <li>- Els paràmetres determinats mitjançant els mètodes PNT-aq-E1-ICP_MA (2) y PNT-aq-E1-ICP_min (2), corresponen a "Metall", establerta al Reial Decret 817/2015, del 11 de Setembre, pel qual s'estableixen els criteris de seguiment i avaluació de l'estat de les aigües superficials i les normes de qualitat ambiental.</li> </ul>

Nº informe: **E1-24-005425-1**



FCC aqualia S.A.  
CIF: A-26019992  
Parc Científic i Tecnològic Lleida, edifici INCUBA  
C. P.: 25003  
Tif.: 973 28 03 51  
Fax: 973 26 99 53

Laboratori autoritzat per la Direcció General de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya amb el nº LSAA-083-96

Pàgina 2 de 2

## IDENTIFICACIÓ DE LA MOSTRA

Codi mostra **E1-24-005425**

El Responsable Tècnic del Laboratori



Lorena Rodríguez Bonilla  
29/05/2024