



FCC aqualia S.A.
 CIF: A-26019992
 Parc Científic i Tecnològic Lleida, edifici INCUBA
 C. P.: 25003
 Tif.: 973 28 03 51
 Fax: 973 26 99 53

Laboratori autoritzat per la Direcció General de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya amb el n° LSAA-083-96

IDENTIFICACIÓ DEL CLIENT			
Empresa	Ajuntament de Belianes	Telèfon	973330139
Població	Belianes	Fax	
Direcció	Plaça de l'Ajuntament, 1	Província	LLEIDA

IDENTIFICACIÓ DE LA MOSTRA (PEL CLIENT)		DADES DE CONTROL	
Tipus de Mostra	Aigua de consum.	Data de Recepció	20/02/2024
Municipi	Belianes	Data inici d'anàlisi	20/02/2024
Punt presa mostra	SORTIDA DIPÒSIT GRAN DE	Data final d'anàlisi	07/03/2024
Punt presa mostra	-	Codi mostra	E1-24-001817 URBELIA0136LO12024020
Origen de l'aigua		Codi LIMS	1484540
Data del mostreig	19/02/2024	Tipus d'anàlisi	Llista d'observació
Recollida per	Diputació de Lleida	Mostra Rebuda	Mostra líquida en diversos envasos
PM SINAC	87389 - SORTIDA DIPÒSIT GRAN DE BELIANES		

DADES ANALÍTIQUES APORTADES PEL CLIENT	
* Clor residual lliure	mg/l

RESULTATS DE L'INFORME D'ASSAIG						
Llista d'observació nacional				Incertesa Expandida (K=2)	Valor Paramètric RD 3/2023 (1)	
Paràmetres	Mètode	Unitats	Resultat		Min.	Màx.
* 17β-Estradiol	Anàlisi subcontractat (2)	ng/l	<0,5			
* Nonilfenol	Anàlisi subcontractat (2)	ng/l	<100			
* Azitromicina	Anàlisi subcontractat (2)	ng/l	<10,00			
* Diclofenaco	Anàlisi subcontractat (2)	ng/l	<10,00			

OBSERVACIONS
Servei prestat a través de la Diputació de Lleida.

NOTES FINALS
<ul style="list-style-type: none"> - Els resultats indicats en aquest informe només afecten a les mostres sotmeses a assaig. - Els resultats d'aquest informe només corresponen a la mostra tal com és rebuda al laboratori. - Les incerteses dels paràmetres acreditats no expressades a l'informe estan calculades i a disposició del client. - La reproducció parcial d'aquest informe no està permesa sense l'autorització per escrit d'aquest laboratori. - El laboratori no es fa responsable de les dades aportades pel client, quedant fora de l'abast d'acreditació. - El Sistema de Gestió de Qualitat d'aqualia, implantat en aquest laboratori per a totes les seves activitats i assajos, està certificat en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2015. - El Sistema de Gestió Mediambiental d'aqualia està certificat en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2015. - (1) Per al paràmetre terbolesa a ETAP/Dipòsit de Capçalera aquest valor està referit al criteri de no aptitud - Els paràmetres determinats mitjançant els mètodes PNT-aq-E1-ICP_MA (2) y PNT-aq-E1-ICP_min (2), corresponen a "Metall", establerta al Reial Decret 817/2015, del 11 de Setembre, pel qual s'estableixen els criteris de seguiment i avaluació de l'estat de les aigües superficials i les normes de qualitat ambiental.

Nº informe: **E1-24-001817-1**



FCC aqualia S.A.
CIF: A-26019992
Parc Científic i Tecnològic Lleida, edifici INCUBA
C. P.: 25003
Tif.: 973 28 03 51
Fax: 973 26 99 53

Laboratori autoritzat per la Direcció General de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya amb el nº LSAA-083-96

Pàgina 2 de 2

IDENTIFICACIÓ DE LA MOSTRA

Codi mostra	E1-24-001817
-------------	---------------------

El Responsable Tècnic del Laboratori



Lorena Rodríguez Bonilla
07/03/2024